

ACUEDUCTO NORTE 1

PROVINCIA DE SANTA FE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXOS

ANEXO 3-G

CÓMPUTOS DEL TRATAMIENTO DE BARROS

Descripción:	Cantidades	Unidades
Hº H21 para estructuras, piletas, etc.(*).	535.00	m³
Excavación para los pozos de bombeo, decantadores y lagunas(*)	2103.00	m³
Acero para Hormigón ADN 420(*)	48.23	Tn
Cañería C10 PVC Ø400	35	m
Cañería C10 PVC Ø200	20	m
Cañería C10 PVC Ø150	25	m
Cañería CLOACAL PVC Ø300	125	m
Cañería CLOACAL PVC Ø150	10	m
TE C10 PVC Ø400	3	u
TE C10 PVC Ø200	3	u
TE C10 PVC Ø150	1	u
CURVA 90º C10 PVC Ø400	3	u
CURVA 90º C10 PVC Ø200	3	u
CURVA 90º C10 PVC Ø150	1	u
CURVA 45º C10 PVC Ø400	3	u
CURVA 45º C10 PVC Ø200	3	u
CURVA 45º C10 PVC Ø150	1	u
CURVA 90º CLOACAL PVC Ø300	5	u
CURVA 90º CLOACAL PVC Ø200	3	u
TE CLOACAL PVC Ø300	1	u
TE DOBLE CLOACAL PVC Ø300	2	u
Compuertas móviles de hierro,on/off, de 30x30 cm con actuador electromecánico	2	u
Filtros prensa capaz de obtener un 30% de sólidos, incluye estructura de hierro pintada con epoxi y poliuretano, central hidráulica de cierre con bomba eléctrica, conjunto completo de elementos filtrantes (con un juego de paños instalados), manual de operación, fletes, seguro, asistencia para el arranque	2	u
Montaje de los filtros, colocación de tableros eléctricos, cañerías, juego de válvulas y manifold	1	gl
Contenedor tipo Roll-On (16 m³)	2	u
Estructura metálica	2	Tn
Compresor (C/ Aire) P: 7 kg/cm² y caudal 800 m³/h, cañerías y válvulas	1	u

Valvulas de fondo Ø200mm C/ Actuador	5 u
Valvulas de retenc. Ø400	3 u
Valvulas de retenc. Ø150	2 u
Valvulas de retenc. Ø200	2 u
Valvulas Mariposa c/ actuador Ø400	4 u
Valvulas Mariposa c/ actuador Ø400	2 u
Bomba sumergible tipo cloacal H=10m Q=3600 l/s	2 u
Bomba sumergible tipo cloacal H=10m Q=15 l/s	1 u
Bomba sumergible tipo cloacal H=60m Q=25 l/s	1 u
Medidor de niveles, ultrasónico, con señal 4-20 ma	2 u

(*) Items computados en los items: Hormigón, Excavación y Hierro de la planta