




NOTA

- LAS DIMENSIONES DE LA BASE DEBERAN ESTAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DEL SUELO CORRESPONDIENTE.
- SE DEBERA TENER EN CUENTA PARA EL COMPUTO RESPECTIVO LA CANTIDAD DE H' SIMPLE.

CONDUCTOR: 50/8 mm² - 95/15 mm² Al/Ac VANO MAXIMO: 120 m

SIMBOLO SITE		ESTRUCTURA TERMINAL
		DESCRIPCION

ITEM	CODIGO	MATRIC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	MN 471	14001041	Poste de Hormigon Armado 14,00/1800 - MN 471	Pza	2
2	MN 535	14040035	Mensula de Hormigon Armado - MN 535	Pza	1
3	MN 525	14040031	Cruceta de HoAo Tipo CL 2,40/2x1800 Central - MN 525	Pza	1
4	MN 772	14040083	Vinculo de Hormigon Armado p/Poste Doble tipo V4 - MN 772	pza	1
5	MN 773	14040084	Vinculo de Hormigon Armado p/Poste Doble tipo V6 - MN 773	pza	1
6	MN 168	14040003	Vinculo de Hormigon Armado p/Retenc Hilo de Guardia - MN 168	Pza	1
7	TN53		L.M.T. 13,2 - 33 kV PUESTA A TIERRA - RETENCION	Conj	2
8		47120030	Manguera Flexible 1"	mts	2
9	TN51g		B.T. - M.T. PUESTA A TIERRA (soporte H'A')	Conj	1
10	MN 1101b	11120220	Esparrago de conexion de Bce o Laton Laminado - MN 1101b	Pza	1
11	MN 93d	11111004	Terminal Cu Estazado Especial p/Identar s=35mm2 - MN 93d	Pza	1
12		16002015	Conductor de Cu Desnudo s=35mm2 (7x2,52)	Mts	3
13		11120387	Soldadura cupro aluminotermica P/jab D=14,6mm y Cab Cu 35mm2	pza	1
14	TN212a1		L.M.T. 33 kV CAD. RET. - AISLACION CERAMICA	Conj	3
15	TN214		L.M.T. 33 kV RETENCION CONDUCTOR GUARDIA	Conj	1

	L.M.T. 33 kV c/H.G.		TN433a1	
	TERMINAL – DISP. TRIANGULAR		MATRICULA:	
	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA SANTA FE	UNIDAD NORMAS	HOJA:	1/1
			FECHA:	04/06
		ESC.:1:100		