e.m.

Cerco Medianero s/Pliego

PATIO



e.m.

Cerco Medianero s/Pliego

e.m.

Tablero Principal

Medidor EPE

Gabinete Medici· n
Reglamentario-220V

Cu- 5/8"x2000

PAT<=5 Ohms

TS 1



	Octogonal grande c/ portafoco rosca ericson
	Caja 10x10cm
	Punto h=1.20m
	Toma modulo bi uso 10A h=1.20m
	Punto y Toma modulo bi uso 10A h=1.20m
	Octogonal chica c/ portafoco de parded rosca ericson h=2.20m
	Pipeta ceramica de entrada para telefonia y datos h=2.20m
Obs. Todas las alturas referien a piso terminado.	

POTENCIA (KVA)			
CORRIENTE (A)			
CIRCUITO	C1	C2	
CABLE TIPO	VN-2(1x1.5) PE=2.5	VN-2(1x2,5) PE=2.5	
LONGITUD (m)	S/N	S/N	
CIRCUITO	Iluminaci· n	Tomas	Reserva sin Equipar

MI TIERRA MI CASA

PLANO: INSTALACION ELECTRICA

ESCALA1:50

ENERO 2014

OBS:

OBRA: VIVIENDA UNIVERSAL - VU
Posici· n III - Prototipo Base + Platea 2 Dormitorios

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y GESTION DEL HABITAT

DPyU Direccion Provincial de Vivienda y Urbanismo

Gobierno de Santa Fe