






N°	DESIGNACION	ESPEC. DE MAT.
1	PIEZA SOPORTE	FUNDICION DUCTIL
2	ANILLO DE ASIENTO DE LA COLUMNA	LATON ROJO FUNDIDO S/SAE N°40
3	ARANDELA	GOMA DUREZA SHORE A 55/70 ±10 grados
4	2 (dos) BULONES	ACERO AL CARBONO S/SAE N°1035
5	OBTURADOR A RESORTE	LATON ROJO FUNDIDO S/SAE N°40
6	RESORTE	LATON PARA RESORTE S/SAE N°80 grado B
7	CUERPO	FUNDICION DUCTIL
8	4 (cuatro) BRAZOS	FUNDICION DUCTIL
9	BRIDA	FUNDICION DUCTIL ISO 2531

NOTA: MEDIDAS EN MILIMETROS



GOBIERNO DE SANTA FE

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y PRESERVACIÓN
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

MINISTRO: ARQ. ANTONIO CIANCIO

SECRETARIO DE AGUAS: ING. H. ORSOLINI

SUBSECRETARIO: ING. FERNANDO MUSSI

DIRECTORA PROV.: ING. LILIA ROSSI

PROYECTO:

DIBUJO:

HIDRANTE A RESORTE

PLANO TIPO: AGUA

FECHA

ESCALA

s/e

PLANO N°