

PLANTA 2DO PISO



PLANTA TERRAZA



PLANTA TANQUES



PLANTA SALA MAQ. ASCENSORES



PLANTA BAJA



PLANTA 1ER PISO

LUMINARIAS

- Luminaria fluorescente de embutir con difusorparabólico simple antideslumbrante cuerpo enchapa zincada y prepintada con punteras de policarbonato completo con balasto electrónico , arrancadores y capacitores sello IRAM para 2x36W modelo OFFICE 236 PS/90 de Lumenac o similar
- Luminaria tipo spot de embutir en chapa de acero terminado con pintura en polvo termoconvertible portalámpara rosca Edison de porcelana y lámpara fluorescente compcata de 20 W modelo Bach 140 de Novalucce o similar
- Luminaria empotrable acanalado desmontable para Durlok, construido en chapa de hierro DD y terminada con pintura termoconvertible para 2x36W completo con equipo de 1ª calidad sello IRAM y corrector del factor de potencia modelo Straight line de Philips o similar
- Luminaria tipo colgante industrial, campana de policarbonato portalámpara del tipo cerámico E- 27 completo con lámpara de bajo consumo de 100 W modelo Polar de Lumenac o similar
- Luminaria línea de empotrable para lámpara de BC cuerpo y marco en inyección de aluminio , reflector de Al anodizado y abrillantado de alta pureza difusor vidrio frontal templado de 4mm serigrafiadocon lámpara FLC-D 2x26W modelo 202FLC de Lumenac o similar
- Canalón en cielorraso con línea continua de 3 tubos fluorescentes de 1x36 W, completos con equipos de 1ª calidad y sello IRAM, terminación con tapas de acrílico translucido para el caso del hall principal se formarán líneas de 2 tubos.
- S — Display con indicación de "SALIDA" asociada a un equipo de emergencia autónomo permanente -autonomía promedio 4 hs - Lucciola, modelo EM 35 o similar
- Artefacto para embutir para 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W frente de acero terminada con pintura termoconvertible, pantalla reflectora modelo Quatro de Novalucce o similar equipada con reactancia y arrancador de primera calidad, sello Iram y corrector del factor de potencia
- Luminaria plafón de chapa zincada y prepintada color blanco para tubos fluorescentes completos, con corrector del factor de potencia con tubos de 36 W, modelo REF236 / 136 de Lumenac o similar
- Luminaria embutida con frente de Aluminio inyectado terminada con pintura en polvo termocontraible reflector de aluminio puro granallado anodizado brillante, vidrio de protección templado termo resistente equipo separado con lámpara de 70 W modelo K100 de Novalucce o similar
- Luminaria de adosar, para utilizar como aplique en la pared, cuerpo construido en aluminio inyectado, difusor de policarbonato opal,tornillería en acero inoxidable con lámpara BC 2x26W modelo JOT de Lucciola o similar
- Canalón en cielorraso con línea continua de 2 tubos fluorescentes de 1x36 W, completos con equipos de 1ª calidad y sello IRAM, terminación con tapas de acrílico translucido

GOBIERNO DE SANTA FE

Proyecto:

Data Center SANTA FE

Ubicación:Calle San Martín 3349 - Santa Fe

Electricidad - iluminiacion

Nº: 05-2
ELECTRICIDAD
Escala= 1:200

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
MINISTERIO DE ECONOMIA

SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN
MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO

Fecha= Agosto 2010