

PLANTA BAJA

REFERENCIAS

- CABLE DE COBRE–ACERO , SEGUN NORMAS IRAM 2467, SECCION 50mm2, ENTERRADO A 0.50m DE PROFUNDIDAD COMO MINIMO.
- JABALINA DE COBRE – ACERO, DIAMETRO 3/4", LONGITUD 3m, SEGUN NORMA IRAM 2309 – VINCULADA A MALLA DE TIERRA.
- JABALINA DE COBRE – ACERO, DIAMETRO 3/4", LONG,.3m, SEGUN NORMA IRAM 2309, CON CAMARA DE INSPECCION DE FUNDICION NORMALIZADA 25x25X10CM.
- UNION DE CABLE MEDIANTE SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA, TIPO "T" O "X", SEGUN EL CASO O CON CONECTOR DE COBRE ENGRAMPADO EN FRIO.
- UNION DE CABLE DE ACERO–COBRE DE 50mm2 A ACERO DE ESTRUCTURA.
- BARRA DE COBRE PARA CONEXIONES DE PUESTA A TIERRA CON ORIFICIOS ROSCADOS
- PARARRAYOS FRANKLIN.
- UNION DE CABLE DE ACERO–COBRE DE 50mm2 A ARMADURA DE TABIQUE/LOSA DE H° A°



TIPICOS JABALINAS



1. JABALINA DE COBRE–ACERO, DIAMETRO 3/4", LONGITUD 3m, SEGUN NORMAS IRAM 2309.
2. UNION DE CABLE A JABALINA MEDIANTE SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA O GRAMPA.
3. CABLE DE COBRE–ACERO, SEGUN NORMAS IRAM 2467, SECCION 50mm2.
4. CONEXIONADO DE CABLE A JABALINA MEDIANTE TOMACABLE DE BRONCE FORJADO.
5. CAJA DE INSPECCION DE HIERRO FUNDIDO, MEDIDAS 250x250x100mm..

REPARTO - D.I.P.A.I. - SUBDIR. PROYECTOS - FOLIO Nº

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS
ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL
ARQ. DAMIÁN ELASKAR

SUBDIRECTOR GRAL. DE PROYECTO

COORDINACIÓN DE PROYECTO
ARQ. AUDISIO - ARQ. DIAZ

OBRA
CONSTRUCCION ESCUELA SECUNDARIA MODELO POS PANDEMIA EN ROLDAN

UBICACION
LA PAMPA Y J.J.PASO
ROLDAN
DPTO. SAN LORENZO
PROVINCIA DE SANTA FE

PLANO
ELECTRICIDAD
MALLA DE PUESTA A TIERRA

PROYECTO
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DIPAI

DIBUJO
ING. ELEC. HORACIO IGLESIAS

DICIEMBRE 2020

ESCALA 1:125 DESIGNACION PAT-01

Di.P.A.I.
UNIDAD CENTRAL DE PROYECTO