

SANTA FE - Barrio Los Troncos:

N° Análisis	Familia	Domicilio	Prof. perforación (m)	Dist. al pozo negro (m)	E. coli/ presencia en 100 ml	Coliformes tot./ presencia en 100 ml	Amoniaco (mg/l)	Nitrato (mg/l)	Nitrito (mg/l)
730	Medina, Víctor	Ruiz 8100	ns	6	A	P	< 0,1	25	0,006
731	Duarte, Andrea	Ruiz 8167	ns	12	A	P	< 0,1	1	< 0,005
732	Leguizamón, Liliana	Ruiz 8138	22	12	A	A	35	9	0,013
733	Villareal, Alicia	Ruiz 8117	ns	12	A	P	< 0,1	77	0,061
734	Haine, Graciela	Ruiz 8149	ns	5	A	A	< 0,1	11	0,005
735	Muñoz, Beatriz	López 8160	ns	10	A	P	< 0,1	13	0,013
736	Medina, Claudia	López 8133	ns	12	A	A	< 0,1	38	0,017
737	Ovelar, Vilma	López 8195	ns	7	A	A	0,14	3	0,131
738	Chazarreta, Vicenta	Ceballos 8150	ns	10	A	P	9,3	101	0,010
739	Mansilla, Norma	López y Azcuénaga	ns	10	P	P	0,24	< 1	0,006
740	Mendoza, Antonio	Ceballos 8159	aprox. 20	ns	A	A	< 0,1	32	0,021
741	Meza, Elba	Berutti 6775	ns	10	A	A	0,64	9	0,03
742	Anchava, María	Ruiz 8200	ns	7	A	A	< 0,1	8	0,054
743	Flores, Jorge	Pje. Ruiz 8287	20	7	A	A	22,6	13	< 0,005
744	Peralta, Gustavo	Gorriti 6745	12	ns	A	A	< 0,1	1	0,006
745	Santillán, Alberto	López 8283	ns	7 - 8	A	A	< 0,1	89	0,005
746	Gómez, Juana	López 8236	19	6 - 7	A	A	< 0,1	3	0,007
747	Flores, Nélide	Berutti 6710	22	8	A	P	< 0,1	4	0,013
748	Torales, Soledad	Berutti 6786	ns	5 - 6	A	P	0,34	46	0,012
749	Esquivel, Matilde	Larrechea 8330	17	12	A	A	< 0,1	96	0,008
750	Díaz, Celina	Larrechea 8300	4	5	A	A	< 0,1	90	0,060
751	Ríos, Cintia	Gorriti y Larrechea	ns	5 - 6	A	P	0,23	5	0,032
752	Vasco, Juan Carlos	F. Sánchez 8262	12	5 - 6	A	A	< 0,1	< 1	< 0,005
753	Schefer, Rufiniano	F. Sánchez 8220	ns	4	A	P	< 0,1	9	0,015
854	Cano, Evangelina	Berutti y A. de Vera	19	8	A	A	0,62	< 1	< 0,005
855	Martínez, Estela	A. de Vera 8170	ns	10	A	P		118	0,013
856	Ayusso, Silvia	A. de Vera 8107	ns	12	A	A	0,72	63	0,49
857	Ponce, Vicenta	F. Sánchez 8118	ns	7	A	P		4	0,013
858	Sánchez, Gladys	F. Sánchez 8157	18	10	A	A	1,9	1,1	< 0,005
859	Vega, Miguel	I. de Garay 8177	ns	4	A	A	1,7	< 1	0,005
860	Vera, Francisca	I. de Garay 8123	ns	12	A	A	< 0,1	1,4	< 0,005
861	Romero, Carlos	Schmith 8171	24	15	A	A	0,63	< 1	< 0,005
862	Segovia, Josefa	Schmith 8140	10	7	A	A	0,8	< 1	< 0,005
863	Ortega, M.del Carmen	P. de León 8100	ns	9	A	A	0,85	< 1	< 0,005
864	Peralta, Cristina	P. de León 8183	ns	6	A	A	0,38	36	0,24
865	Videla, Vicenta	Berutti 6900	19	10	A	P		< 1	0,008
866	Suárez, Eduardo	Pje. Paredes y Berutti	17 -18	6	P	P		< 1	0,005

SANTA FE - Barrio Los Troncos:

N° Análisis	Familia	Domicilio	Prof. perforación (m)	Dist. al pozo negro (m)	E. coli/ presencia en 100 ml	Coliformes tot./ presencia en 100 ml	Amoníaco (mg/l)	Nitrato (mg/l)	Nitrito (mg/l)
867	Rodríguez Paz, María de	F. Sánchez 8200	ns	10	A	P		< 1	0,012
868	Gutiérrez, Clara A.	I. de Garay y Gorriti	20	20	A	P		15	0,028
869	Mazzuco, Ana M.	Berutti 6892	ns	9	A	P		115	1,17
870	Márquez, JRosa	Schmith 8252	ns	4	A	P		40	0,020
871	Sánchez, Cristóbal	P. de León 8200	12,5	12	A	P		85	0,018
872	Díaz, Roberto	Berutti y P. de León	14	6	A	P		< 1	0,009
873	Medina, Antonio	P. de León y Berutti	23	10 - 15	A	P		22	0,250
874	Prai, Jorge	F. de Oro y Berutti	ns	8	A	P		8	0,009
875	Ríos, Hugo	Mansilla 8255	18	10 - 15	P	P		< 1	0,010
876	Ríos, Evaristo	Mansilla 823	15	20	A	A	< 0,1	< 1	< 0,005

Referencias:

A: ausencia en 100 ml.
P: presencia en 100 ml.
: Supera límite obligatorio según Ley Prov. N° 11.220.
: Supera límite recomendado según Ley Prov. N° 11.220.

Valores límites según Ley Prov. N° 11220 :

Parámetro	Unidades	Límite obligatorio	Límite recomendado
Arsénico	µg/l	100	50
Amonio	mg/l	0,5	0,05
Nitrato	mg/l	45	25
Nitrito	mg/l	0,1	